



SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 146414/19/WRO

Zleceniodawca MIEJSKI ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP Z O.O. POZNAŃSKA 6 55-140 ŻMIGRÓD		Próbka (wg deklaracji Zleceniodawcy) WODA SUROWA Protokół poboru próbek nr: 1/WRO/KR/27/03/19 Data poboru: 27.03.2019 r Godzina pobrania: 9:40-9:45 Punkt poboru, miejsce poboru: SUW Żmigródek Temp. wody: 9,8°C	
Data przyjęcia próbki:	2019-03-27	Temperatura w termotorbie podczas przyjęcia próbki do laboratorium: 3,0°C	
Data zakończenia badań:	2019-04-05	Stan próbki bez zastrzeżeń	
Data utworzenia sprawozdania:	2019-04-05	Próbki pobrane przez Karol Greś, pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zgodnie z metodą akredytowaną PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-11:2017-10	

Rodzaj badania	Metoda	Jednostka	Wynik
* Liczba bakterii z grupy coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtk/100 ml	0
* Liczba Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04	jtk/100 ml	0
* Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72h	PN-EN ISO 6222:2004	jtk/ml	nie wykryto w 1ml
* Smak	PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r.		akceptowalny
* Zapach	PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013 r.		akceptowalny
* Barwa	PN-EN ISO 7887:2012 metoda D	mg/l Pt	10 ± 5
* Mętność	PN-EN ISO 7027-1:2016-09	NTU	3,54 ± 1,13
* pH	PN-EN ISO 10523:2012		7,5 ± 0,1
* Przewodność elektryczna właściwa	PN-EN 27888:1999	µS/cm	542 ± 54

KONIEC SPRAWOZDANIA

Autoryzował: Aleksandra Rzemek, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii

Michał Stankiewicz, Specjalista ds. analiz, Pracownia Analiz Środowiska

Paulina Połosak, Starszy Specjalista ds. analiz, Pracownia Mikrobiologii

Zatwierdził: Hanna Wachowska, Dyrektor Naczelny Laboratorium (Zatwierdzone podpisem elektronicznym)

Adres laboratorium: Wrocław 51-127, ul. Sulmierzycka 17; Gdynia 81-571, Chwaszczyńska 180

Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych próbek. Jeśli nie określono inaczej podana niepewność pomiaru została oszacowana dla współczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu ufności 95%. Uwzględniono niepewność pobierania próbek. Niniejsze sprawozdanie nie może być powielane w części bez pisemnej zgody J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. Odpowiedzialność J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. jest ograniczona wyłącznie do danych zawartych w jego oryginale. Usługa potwierdzona niniejszym sprawozdaniem podlega Ogólnym Warunkom Świadczenia Usług J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. zamieszczonym na stronie www.hamilton.com.pl

* Badanie akredytowane; # Badanie wykonane u podwykonawcy

Strona 1 / 1

Formularz PO-14/08d wyd. z dn. 27.03.2019

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z o.o.

LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyńska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00

